




2015150423V

嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN



检测 报告

山嘉测（2019）第 C191198-002 号

项目名称：一分厂 105 车间废水排口

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 07 月 11 日



山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测(2019)第 C191198-002 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 污水
- 3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
- 4.采样日期: 2019年07月04日
- 5.测试日期: 2019年07月04日-2019年07月09日
- 6.污水检测依据及结果


6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 5110 128	0.007mg/L

6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总镍(mg/L)	
一分厂 105 车间废水排口	07 月 04 日	频次 1	0.391	绿色, 无味, 无浮油
		频次 2	0.414	
注: 生产负荷: >75%				

报告结束



编制人: 穆婉莹 审核人: 封雨昕 批准人: 杨少清 签发日期: 2019.7.11